

Pôle Santé et Risques Environnementaux
Courriel : ars-alsace-sante-environnement@ars.sante.fr
Téléphone : 03 88 76 79 86
Fax : 03 88 76 76 24

CL DE LA BRUCHE-SCHEER
S.D.E.A.
105, ROUTE DE HAUSBERGEN
67300 SCHILTIGHEIM

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CTRL SANITAIRE Pb,NI,Cu (AM 12/03)


CL DE LA BRUCHE-SCHEER

Prélèvement et mesures de terrain du 03/07/2015 à 08h00 réalisé pour l'ARS Alsace par le Centre d'analyses et de recherches
Nom et type d'installation : CL DE LA BRUCHE SCHEER - S340 (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : RESEAU ERNOLSHEIM-SUR-BRUCHE - ERNOLSHEIM-SUR-BRUCHE (2 RUE PRINCIPALE)
robinet des toilettes MAIRIE
Code point de surveillance : 0000001686 Type d'analyse : D2MET
Numéro de prélèvement : 06700149541 Référence laboratoire : CAN1507-1324

Conclusion sanitaire

Eau destinée à la consommation humaine répondant aux limites et aux références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.

Strasbourg, le 15 juillet 2015
Pour le Directeur Général,
L'ingénieur d'études sanitaires



Hervé CHRETIEN

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

PLV n° 06700149541

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Analyse laboratoire						
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0,168	mg/L		2,0		1,0
Nickel	2,4	µg/l		20,0		
Plomb	4,695	µg/l		10,0		